

# AUSHANG

## für die Rauchwarnmelder-Hotline

### Signale der Rauchwarnmelder:

#### ACHTUNG:

- Bei Alarm im Treppenhaus nicht das Treppenhaus betreten
- Bitte kontrollieren Sie kurz, ob ein Brandfall vorliegt
- Im Zweifelsfall alarmieren Sie die Feuerwehr über den **Notruf 112**

## Lauter Signalton → Alarmfall, Brandfall

---

- Sofort prüfen, ob und ggf. wo ein Brand ausgebrochen ist

### Verhalten im Brandfall:

- Entsprechend dem Alarmplan
- Wählen Sie sofort und ohne den Umweg über die Hotline den Feuerwehr **Notruf 112**

## Kurzer, leiser Signalton, LED blinkt

---

- Störung am Rauchmelder liegt vor
- Wählen Sie die Rauchwarnmelder-Hotline

**069 - 50953 330**

*(zum Ortstarif aus dem dt. Festnetz)*

### → Nennen Sie der Hotline folgende Angaben:

- Ihren Namen, Anschrift
- Messdienst: EXTERN Messdienst GmbH
- Rauchwarnmelder: Typ D (Ei Electronics Ei650i)

Hotlinebetreiber: WISAG Notruf und Service Center, Frankfurt, 24h Service

**Missbrauch der Hotline wird strafrechtlich verfolgt**

Die Risiken und beschränkten Erkenntnismöglichkeiten einer Hotline-Ferndiagnose sind dem Nutzer bekannt. Für die Richtigkeit der im Rahmen der Hotline-Nutzung erteilten Auskünfte und Empfehlungen kann daher keine Haftung übernommen werden.

## Verhalten bei einem Brand IN DER WOHNUNG



Flucht ins Treppenhaus

Warnung der  
anderen Mieter

Verlassen des Hauses

Wählen des Notrufs (112)

## Verhalten bei einem Brand IM TREPPENHAUS

**Laufen Sie nicht ins Treppenhaus!**



Fluchtweg  
versperrt

Tür zum Treppenhaus  
schließen

Abdichten des  
Luftschlitzes unter der  
Tür z.B. mit einer Decke

Warten Sie am  
Fenster auf die  
Feuerwehr

Begeben Sie sich in eine  
sichere Entfernung